

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01068

(номер сертификата соответствия)

0002513

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Пренто». Адрес: 111524, РОССИЯ,
111524, г Москва, ул Электродная, 2 / строение 34, помещ 19/3 / офис 1. ОГРН:
1147746145535. Телефон/Факс: 74959333756

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. Адрес: КИТАЙ, No.26 Xinhan
Road, Xinchang Town Industrial Zone, Pudong District 201314 Shanghai, China.
Телефон/Факс: Tel:+86-21-31272888 Fax:+86-21-31275255

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Пленки поливинилхлоридные и полиэстеровые самоклеящиеся, толщиной от 0,012-0,35
мм, серий DLC, Пренто, ПРОФИ-Т. Согласно приложению №0002510.

Код ОК 22.29.22

**Код ТН ВЭД России
3919900000**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/О-22/02/24 от 22.02.2024 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
показателей соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.02.2024 по 21.02.2029



**Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации**
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.01068

(номер сертификата соответствия)

0002510

(учетный номер бланка)

Филиал: NINGBO YUANYUAN CO.,LTD

адрес: ROOM 411 YINYI TIMES SQUARE, NO.8 LENGJING STREET, NINGBO CHINA

Phone: +86 13857845841 FAX: +86 574 87079000 E

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 - Группа горючести - Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97;
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости - В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97;
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности - ДЗ с высокой
дымообразующей способностью по требованиям СНиП 21-01-97;
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения - Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Белянин А.А.

Киров В.С.